

COMPAGNIA
DISTACCATA

N.	Funzione	Superficie orientativa	Prescrizioni
1 ZONA OPERATIVA			
Sottozona Stazione			
1.1	Atrio e sala d'attesa	20	La zona dell'atrio e sala d'attesa dovrà avere le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali.
1.2	Servizio igienico per il pubblico (uomini / donne)	9	Il blocco sarà composto da due distinti locali, uno per donne (mq 2) ed uno per uomini (mq 4, accessibile ai diversamente abili), preferibilmente secondo lo schema distributivo riportato nelle tavole B-1 e B-2.
1.3	Box per il militare di servizio	19	La zona del box per il militare di servizio dovrà avere le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali. Nel locale dovrà essere previsto un dispositivo dedicato per la regolazione della temperatura ambiente e dell'orario di accensione del riscaldamento (vds. art. 4 co. 6, let. a) del D.P.R. 16/04/2013 n.74). La postazione di lavoro deve prevedere almeno 6 prese elettriche universali da 16 A (tutte sotto ups e gruppo elettrogeno) e 2 punti rete cat.6. Solo in caso non sia presente la Centrale Operativa, dovrà essere previsto uno spazio (anche su un tavolo/scrivania) per l'installazione dell'apparato radio fisso (gamma 400 o Tetra), dalle dimensioni massime di 60x60x30, con consumo massimo pari a 300 W (sarà necessaria una ulteriore presa elettrica oltre a quelle su citate). Dovrà essere possibile collegare l'apparato radio ad una antenna esterna, alloggiata sul tetto dello stabile tramite un idoneo cavedio.
1.4	Ufficio Comandante Stazione	16	Le superfici da destinare ad uffici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasernati. Lo spazio destinato a ciascun lavoratore nel posto di lavoro (nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei locali regolamenti di igiene) dovrà essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
1.5	2 Uffici Ispettore o Sovrintendente addetto	27	
1.6	2 Uffici personale addetto (n. 2 posti lavoro)	39	
1.7	Archivio	15	Le superfici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasernati. Dovrà verificarsi, in relazione alle vigenti normative antincendio, la necessità di compartimentare il locale e/o realizzare un adeguato impianto di rilevazione fumi e spegnimento automatico.
1.8	2 camere di sicurezza con disimpegno e servizio annesso	30	La zona delle camere di sicurezza dovrà avere le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali.
1.9	Servizio igienico per la sottozona (uomini / donne)	8	Il blocco sarà composto da due distinti locali, uno per donne ed uno per uomini.
1.10	Casellario "I"	30	
1.11	Magazzino	7	
1.12	Custodia temporanea soggetti di interesse operativo	10	È necessario prevedere idonei accorgimenti atti ad evitare evasioni ed episodi di autolesionismo quali grate alle finestre con vetri antisfondamento (raccomandabile classe P2A secondo la UNI 356 o equivalente), porte senza vetri o con vetri antisfondamento, evitare la

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
IV Reparto - SM - Ufficio Infrastrutture

			presenza di materiali facilmente asportabili quali controsoffitti modulari, pavimenti galleggianti, impianti elettrici a vista, estintori, ecc.
1.13	Custodia temporanea cose sottoposte a sequestro	8*	È necessario prevedere grate alle finestre con adeguate caratteristiche antieffrazione e porta di accesso blindata analoga a quella prevista per l'armeria. In subordine, i reperti potranno essere conservati nell'armeria ovvero in armadi che garantiscano adeguati livelli di sicurezza.
1.14	Locale "Una stanza tutta per se"	12*	Prevedere adeguata illuminazione naturale e luce artificiale "calda"; pareti colore neutro. È auspicabile che la stanza possa essere utilizzata anche per audizione di minori, in tal caso dovrà essere attrezzata per la riproduzione audio-video in una stanza attigua. Le telecamere vanno installate in posizione tale da riprendere il volto dell'escusso/a e dell'operatore.
1.15	Ufficio Comandante e n. 1 o 2 Ufficio per il personale del Nucleo Forestale, Parco o Tutela Biodiversità	34	Da prevedere in caso di accasernamento di reparti dell'Org. Forestale. Non è ammesso un ingresso indipendente agli uffici dei reparti For. Le superfici da destinare ad uffici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasernati. Lo spazio destinato a ciascun lavoratore nel posto di lavoro (nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei locali regolamenti di igiene) dovrà essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
1.16	Archivio per il Nucleo Forestale, Parco o Tutela Biodiversità	8	Le superfici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasernati. Dovrà verificarsi, in relazione alle vigenti normative antincendio, la necessità di compartimentare il locale e/o realizzare un adeguato impianto di rilevazione fumi e spegnimento automatico.
1.17	Armeria per il Nucleo Forestale, Parco o Tutela Biodiversità	9	Dovrà avere le stesse caratteristiche dell'armeria di reparto. Qualora non sia possibile la realizzazione del locale, in subordine, i materiali d'armamento potranno essere conservati in armadi che garantiscano adeguati livelli di sicurezza.
1.18	Custodia temporanea cose sottoposte a sequestro per il Nucleo Forestale, Parco o Tutela Biodiversità	9*	Necessario prevedere grate alle finestre con adeguate caratteristiche antieffrazione e porta di accesso blindata analoga a quella prevista per l'armeria. In subordine, i reperti potranno essere conservati nell'armeria ovvero in armadi che garantiscano adeguati livelli di sicurezza.
1.19	Sevizio igienico per la sottozona per il Nucleo Forestale, Parco o Tutela Biodiversità	8	
1.20	Ripostiglio/Locale fotocopiatrici	8*	La collocazione ideale delle fotocopiatrici è in un luogo ventilato, lontano dalle scrivanie. In alternativa, le fotocopiatrici possono essere installate nei corridoi, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro lungo le vie di uscita.
1.21	Connettivo	94	
TOTALE		420	

Sottozona Nu. Operativo e Radiomobile			
1.22	Ufficio Comandante NORM	17	Le superfici da destinare ad uffici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasernati. Lo spazio destinato a ciascun lavoratore nel posto di lavoro (nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei locali regolamenti di igiene) dovrà essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
1.23	Ufficio Comandante Sez./Alq. Radiomobile	17	
1.24	3 Uffici personale Sez./Alq. Op.va	37	
1.25	Ufficio compilazione atti/contravvenzioni	12*	
1.26	Archivio	9	Le superfici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasernati. Dovrà verificarsi, in relazione alle vigenti normative antincendio, la necessità di compartimentare il locale e/o realizzare un adeguato impianto di rilevazione fumi e spegnimento automatico.
1.27	Locale equipaggi	12	
1.28	Servizio igienico per la sottozona (uomini / donne)	10	Il blocco sarà composto da due distinti locali, uno per donne (mq 2) ed uno per uomini (mq 4, accessibile ai diversamente abili).
1.29	Magazzino	6	
1.30	Locale per ricognizione persone, fotosegnalamenti, attesa elementi sospetti (SPIS)	12	Installazione apparati: SPISPHOTO (struttura in ferro - cm. 190 L x 180 P x 215 H) con sedia motorizzata + penisola elettronica per apparato livescanner + livescanner per acquisizione elettronica impronte digitali e palmari + PC + monitor + tastiera e mouse + scanner piano + stampante certificata AFIS + unità UPS); strumentazione per il prelievo dei campioni salivari per la Banca Dati DNA (mini stampante + mini scanner per impronte + lettore codice a barre). Per l'installazione di tutta la predetta strumentazione viene richiesta una stanza di dimensioni minime di 6-7 mq., dotata di quadro elettrico dedicato, di rete LAN e di climatizzazione. Assorbimento con tutte le periferiche accese e attive: consumo stimato in 1700/1800 W.
1.31	Custodia temporanea cose sottoposte a sequestro	9*	È necessario prevedere grate alle finestre con adeguate caratteristiche antieffrazione e porta di accesso blindata analoga a quella prevista per l'armeria. In subordine, i reperti potranno essere conservati nell'armeria ovvero in armadi che garantiscano adeguati livelli di sicurezza.
1.32	Sala intercettazione con servizio annesso uomini/donne	17*	Dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza per i locali da destinare allo svolgimento delle attività di intercettazione, in linea con il provvedimento del Garante "Privacy" n. 356 del 18 luglio 2013 (trasMESSO ai Rep. dip. con circolare n. 1018/119-70-3-1982, del 15 gennaio 2014, dell'Uf. Op.) e con l'art. 25 co.2 del d.lgs. n. 51/2018.
1.33	Connettivo	54	
TOTALE		212	

Sottozona Compagnia			
1.34	Ufficio Comandante Compagnia (con area rapporto)	19	Le superfici da destinare ad uffici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasernati. Lo spazio destinato a ciascun lavoratore nel posto di lavoro (nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavori e dei locali regolamenti di igiene) dovrà essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
1.35	Ufficio Comandante Nucleo Comando	12	
1.36	Uffici personale addetto Nucleo Comando	36	
1.37	Archivio	24	Le superfici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasernati; dovrà verificarsi, in relazione alle vigenti normative antincendio, la necessità di compartimentare il locale e/o realizzare un adeguato impianto di rilevazione fumi e spegnimento automatico.
1.38	Servizio igienico per la sottozona (uomini / donne)	8	Il blocco sarà composto da due distinti locali, uno per donne (mq 2) ed uno per uomini (mq 4, accessibile ai diversamente abili).
1.39	Centrale Operativa con locale sala apparati	39	<p>Dovrà essere prevista una sala server / terminali radio contigua e fisicamente separata dalla Centrale Operativa, per consentire il funzionamento continuo dell'impianto di climatizzazione, che dovrà garantire una temperatura media di 21°C. Nel locale dovrà essere previsto un dispositivo dedicato per la regolazione della temperatura ambiente e dell'orario di accensione del riscaldamento (vds. art. 4 co. 6, let. a) del D.P.R. 16/04/2013 n.74). Dovrà essere previsto il pavimento galleggiante per facilitare il cablaggio degli impianti e degli apparati. Per la parte reti, è necessario prevedere per la sala apparati la possibilità di ospitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un armadio rack 60x60 cm da 42 unit in cui inserire i patch panel per il cablaggio strutturato di piano e di centro stella, gli switch, il router dell'operatore o quello di proprietà dell'Amministrazione, le terminazioni delle linee telefoniche e dati; servono almeno 8 prese elettriche universali da 16 A (tutte sotto ups e gruppo elettrogeno); - un armadio 80x80 cm da 42 unit per la centrale telefonica e i relativi cablaggi; l'armadio dovrà essere dotato di ciabatte con 8 prese elettriche universali da 16 A (tutte sotto ups e gruppo elettrogeno); - uno spazio 60x60 cm per l'installazione della stazione di energia a 48 V per alimentare gli apparati della rete in fibra ottica e del ponte radio digitale; la stazione di energia deve essere alimentata direttamente da un idoneo magnetotermico da almeno 16 A disponibile nel quadro elettrico di piano; - un rack 80x80 cm per la centrale telefonica del NUE 112 da 33 unità, per i firewall e gli switch del CC112; l'armadio dovrà essere dotato di ciabatte con 8 prese elettriche universali da 16 A (ups e gruppo elettrogeno). <p>Se lo stabile è suddiviso su più piani, dovrà essere previsto un armadio 60x60 cm da max 21 unità per piano per la</p>

			<p>terminazione del cablaggio strutturato e per l'installazione dello switch di piano; nell'armadio dovrà essere presente almeno una ciabatta con 6 prese da 16A. Dovrà essere prevista la realizzazione di cablaggio verticale in rame cat.6 o superiore e in fibra ottica multimodale OM3 (ovvero monomodale nel caso in cui la distanza dal centro stella sia superiore a 300 m) tra ogni armadio di piano ed il centro stella ubicato nella sala apparati attigua alla centrale operativa. Ogni postazione di lavoro della Centrale Operativa deve prevedere almeno 6 prese elettriche universali da 16 A (tutte sotto ups e gruppo elettrogeno) e 2 punti rete cat.6. Apparati radio, solo per Compagnie con centrale operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un rack 60x80x130 cm (LXPXH) con assorbimento max 1,5kW da installare in sala apparati, al quale dovranno essere collegate fino a nr. 6 calate d'antenna dal tetto dello stabile tramite un idoneo cavedio; - un tavolo modulare dimensioni 220 x 100 cm per la postazione radio di centrale operativa. Tale postazione dovrà essere collegata tramite idoneo cavedio al sopra citato rack di sala apparati. Per il tavolo modulare dovranno essere inoltre previste nr. 4 prese da 16A.
1.40	Magazzino	12	
1.41	Armeria di Reparto	35	<p>Dovrà avere porta di accesso blindata dello stesso tipo delle camere di sicurezza (senza spioncino e catenaccio esterno), resistente al fuoco, con serratura di sicurezza (priva di lucchetto); idoneo sistema di allarme; pareti e solai rinforzati (in cemento armato con spessore minimo 15 cm, con intonaco, ovvero con materiali aventi caratteristiche di resistenza equivalenti); illuminazione artificiale permanente; impianto elettrico e di illuminazione rispondente alle vigenti normative per i "locali con pericolo di esplosione"; infissi (eventuali) della stessa tipologia prevista per il disimpegno delle camere di sicurezza, senza comando di apertura protetto; dovrà essere ubicato in area riservata non accessibile al pubblico, facilmente sorvegliabile e preferibilmente privo di pareti a contatto con l'esterno. L'armeria di reparto dovrà essere costituita da 3 locali (armeria, custodia munizionamento e pulizia armi). Poiché il numero delle armi e delle munizioni varia in relazione alla F.O. dei Reparti dipendenti/supportati, nella stanza adibita alla pulizia delle armi dovranno essere previsti da 4 a 8 banconi da lavoro e l'installazione, qualora necessario, idonei sistemi di aspirazione.</p>
1.42	Area Riservata	12	<p>Locale dedicato ad "Area Riservata" al fine di custodire il carteggio di alta classifica e collocare la postazione PC-Stand Alone. Il locale dovrà essere dotato di pareti in muratura, porta blindata di accesso e finestre con grata in ferro (direttiva PCM-ANS 6/2006).</p>
1.43	Ripostiglio/Locale fotocopiatrici	9*	<p>La collocazione ideale delle fotocopiatrici è in un luogo ventilato, lontano dalle scrivanie. In alternativa, le fotocopiatrici possono essere installate nei corridoi, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro lungo le vie di uscita.</p>
1.44	Connettivo	52	
TOTALE		258	

2 ZONA LOGISTICA			
2.1	Locale mensa self service, con annessi gruppi di servizi igienici	80	I locali, in relazione alla forza vettovagliata, dovranno rispondere alle disposizioni della Pubblicazione C-19.
2.2	Cucina con dispensa, lavastoviglie e frigoriferi	31	I locali, in relazione alla forza vettovagliata, dovranno rispondere alle disposizioni della Pubblicazione C-19.
2.3	Locale polifunzionale/palestra	30*	
2.4	Sala TV e Sala ritrovo	30	
2.5	7 camere doppie con servizio annesso (n. 14 posti letto)	174	Il modulo alloggiativo sarà composto da una stanza doppia di mq 25, di cui mq 5 destinati al servizio igienico.
2.6	1 camera doppia con servizio annesso per il Nu. For., Parco o Tutela Biodiversità	25	In caso di accasermamento di reparti dell'Org. Forestale. Il modulo alloggiativo sarà composto da una stanza doppia di mq 25, di cui mq 5 destinati al servizio igienico.
2.7	Ripostiglio	4	
2.8	Locale lavatoio/stenditoio	11	
2.9	Spogliatoio uomini/donne	27	
3.0	Connettivo	114	
TOTALE		526	
3 ZONA SERVIZI			
3.1	Autorimessa	626	Necessario prevedere idonee aree per il rimessaggio dei veicoli, commisurate alla reale disponibilità di mezzi di servizio, al fine di evitarne il deterioramento/danneggiamento, anche per l'azione degli agenti atmosferici, con particolare riferimento ai mezzi dotati di vetri balistici/antifondamento. Qualora non sia previsto specifico locale, potrà utilizzarsi, in alternativa, un ricovero esterno adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici. Le dotazioni organiche dei mezzi sono definite per la linea: - territoriale, secondo il f. n. 796/565-34-1958 datato 31/10/2014; - forestale, secondo il f. n. 27/16-84-2014 datato 11/01/2021.
3.2	Locale lavaggio e "posto lavoro"	82*	In alternativa, dovrà essere previsto un impianto di lavaggio veicoli ubicato in area scoperta.
3.3	Locale carico - scarico armi	6*	Qualora non sia previsto specifico locale, potrà utilizzarsi, in alternativa, specifico dispositivo amovibile, da collocare nell'ambito dell'autorimessa in apposita area non accessibile al pubblico.
3.4	Locale gruppo elettrogeno	17*	Necessario garantire, in caso di mancata fornitura di energia elettrica, l'alimentazione continua per 12 ore delle utenze privilegiate (apparati e sistemi informatici; illuminazione del box militare di servizio, atrio, sala d'attesa, uffici, camere di sicurezza, armeria; illuminazione esterna notturna; sistemi di allarme e videosorveglianza; impianto parla-ascolta; impianti di chiamata; citofono e sistemi di apertura delle porte) per mezzo di un gruppo elettrogeno, ad avviamento automatico. Al vuoto tra l'assenza di corrente e l'entrata in funzione del gruppo elettrogeno dovrà sopperire automaticamente un gruppo di continuità. Qualora non sia previsto specifico locale, potrà utilizzarsi, in alternativa, un ricovero esterno adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici.

3.5	Locale centrale termica	10*	Da definire in relazione alla specifica tipologia di impianto di ciascuna caserma.
3.6	Locale autoclave	10*	Da definire in relazione alla specifica tipologia di impianto di ciascuna caserma.
3.7	Locale centrale elettrica	10*	Da definire in relazione alla specifica tipologia di impianto di ciascuna caserma.
3.8	Magazzini	36	
3.9	Connettivo	41	
TOTALE		838	

4 ZONA ALLOGGI			
4.1	8 alloggi di circa mq. 110 di superficie utile abitabile escluso garage e cantina	796	
4.2	1 alloggio per il Nucleo Forestale, Parco o Tutela Biodiversità	114	In caso di accasermamento di reparti dell'Org. Forestale.
4.3	Garage e cantina	228*	
4.4	Connettivo	103	
TOTALE		1.241	

RIEPILOGO		
1	ZONA OPERATIVA	889
2	ZONA LOGISTICA	526
3	ZONA SERVIZI	838
4	ZONA ALLOGGI	1.241
TOTALE		3.494

* Locale NON strettamente indispensabile